

Līksnas pagasta pārvaldes administratīvas ēkas nesošo konstrukciju
tehniskās apsekošanas akts

Līksnā,

2015.g. 17.jūlijā

Sakarā ar to, ka beidzās 2014.g. 30.maijā izpildītā tehniskā apsekošanas atzinuma derīguma termiņš, 2015.g. 17.jūlijā tika veikta Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas Daugavas ielā 8 nesošo konstrukciju atkārtota apsekošana.

Rezultātā konstatēts sekojošais:

Aktu zāle, kuras nesošo konstrukciju (sienu un pamatu) tehniskais stāvoklis rada vislielākās bažas, vairāk kā gadu pēc tehniskās apsekošanas atzinuma izdošanas netiek ekspluatēta. Sienu vispārējais tehniskais stāvoklis pasliktinās. Vadulu uzstādīšanas vietās novērojama plaisu atvēruma palielināšanās. Īpaši tas manāms uz aktu zāles nesošās ārsienas. Plaisas un izgriezumi fasāžu apmetumā palielinājās.

Tehniskās apsekošanas atzinumā norādītās rekomendācijas nav izpildītas. Doto aktu skatīt kopā ar 2014.g. 30.maija tehnisko apsekošanas atzinumu.

Augstāk minētā tehniskā atzinuma rekomendācijas paliek spēkā (ēkas atjaunošanas gadījumā).

Aktu zāles ekspluatācija bez ēkas konstrukciju pastiprināšanas darbu izpildes ir aizliegta.

Ņemot vērā ēkas būves gadu (1968.g.), kā arī aktu zāles pamatu un sienu neapmierināto tehnisko stāvokli, rekomendējam apsvērt jautājumu par ēkas atjaunošanas darbu lietderību.

Iespējams, optimālāks būs risinājums demontēt aktu zāles konstrukcijas un ierīkot jaunu zāli, palielinot visas administratīvās ēkas platību saskaņā ar mūsdienīgām arhitektūras prasībām un spēkā esošo LBN prasībām, saskaņā ar programmas uzdevumu un pasūtītāja vēlmēm.

Būvinženieris:

Būvprakses sertifikats

Nr. 20-4349; 20-3516

Sergejs Sergejevs

